

Согласовано:
председатель МО ВОИ
Ленинского района
г. Красноярска
А.И. Мельникова
« 21 » 01 2016 г.



Утверждаю:
заведующий МБДОУ № 270
Г.П. Фельди
« 21 » 01 2016 г.



Согласовано:
начальник территориального
отдела главного управления
образования администрации
города по Ленинскому району
города Красноярска
В.И. Зотов
« _____ » _____ 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

Красноярск, 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ № 270**
1.2. Адрес объекта **г.Красноярск, ул. Шевченко, 76**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание, **2** этажа, **798** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4841 кв.м общая**
1.4. Год постройки здания **1977**, последнего капитального ремонта – **не было.**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 07.2016, капитального нет.*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 270 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (МБДОУ № 270)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **660092, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Шевченко, 76**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) – **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*)
**Главное управление образования администрации города Красноярска
Территориальный отдел по Ленинскому району**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г.Красноярск, ул. К.Маркса, 49, г.Красноярск, пр.им.газ. Красноярский рабочий, 59а.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

- 2.1 Сфера деятельности (*образование*)
Образование
2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная услуга и услуга присмотр и уход.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **142 ребёнка**

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Из любой точки города автобусными маршрутами №№ 56, 61, 74, 78, 85, 9, 9а, 90, 92, 95 до остановки «Черёмушки»/«Посёлок Энергетиков» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10-20 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - **да,**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (бордюры высотой до 15 см, лестница высотой 5 м со ступенями до 15 см, ширина проступи более 30 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного	

	аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (Г)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	индивидуальное решение с ТСР

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – доступно частично.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается, **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://dou24.ru/270/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта - №1 от «14» января 2016 г.

2. Решения Комиссии – в МБДОУ № 270 не организована доступность детей с ОВЗ. от «02» февраля 2016 г.

Согласовано:
 председатель МО ВОИ
 Ленинского района
 г. Красноярск



Утверждаю:
 заведующий МБДОУ № 270
 Г.П. Фельди



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ № 270**
 1.2. Адрес объекта **г. Красноярск, ул. Шевченко, 76**
 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание, **2** этажа, **798** кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4841** кв.м общая
 1.4. Год постройки здания **1977**, последнего капитального ремонта – **не было**.
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 07.2016, капитального нет.*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 270 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (МБДОУ № 270)

Юридический адрес организации (учреждения) **660092, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шевченко, 76**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) – **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*)

Главное управление образования администрации города Красноярск

Территориальный отдел по Ленинскому району

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Красноярск, ул. К. Маркса, 49, г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, 59а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (образование)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная услуга и услуга присмотр и уход.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста с 3 до 7 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: -

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **142 ребёнка**

2.7 Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Из любой точки города автобусными маршрутами №№ 56, 61, 74, 78, 85, 9, 9а, 90, 92, 95 до остановки «Черёмушки»/«Посёлок Энергетиков» наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10-20 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да,**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть,** **нет** (бордюры высотой до 15 см, лестница высотой 5 м со ступенями до 15 см, ширина проступи более 30 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный
2	Вход (входы) в здание	капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
 объекта социальной инфраструктуры
 К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
 № 1**

г. Красноярск

Наименование территориального
 образования субъекта Российской
 Федерации

«21» 01 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБДОУ № 270**
 1.2. Адрес объекта **г. Красноярск, ул. Шевченко, 76**
 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание, **2** этажа, **798** кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **4841** кв.м **общая**
 1.4. Год постройки здания **1977**, последнего капитального ремонта – **не было.**
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 07.2016, капитального нет.*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 270 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (МБДОУ № 270)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **660092, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шевченко, 76**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : образовательные услуги, присмотр и уход

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Из любой точки города автобусными маршрутами №№ 56, 61, 74, 78, 85, 9, 9а, 90, 92, 95 до остановки «Черёмушки»/«Посёлок Энергетиков»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10-20 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*)
- **да,**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (бордюры высотой до 15 см, лестница высотой 5 м со ступенями до 15 см, ширина проступи более 30 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: На момент обследования объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт
----	--------------------	--------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *по мере финансирования* в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации. После выполнения адаптации объект будет доступен полностью всем категориям инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ № 270 на 6 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы:

заведующий Фельди Г.П.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы: завхоз Якубовская Н.И.


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

зам. зав. по ВМР Пищулина Л.Е.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

педагог – психолог Бауэр Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов:

председатель местной организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
Ленинского района Мельникова Антонида Ивановна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г.
(протокол № ____)

Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ № 270, ул. Шевченко, 76, г. Красноярск, 660092
Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
11	Вход (входы) на территорию	есть		1	- отсутствие информации об ОСИ на входе, в т. ч. для инвалидов с нарушениями зрения;	Все	Установка информации об ОСИ	ТСР, оказание ситуационной помощи
				7	- отсутствует кнопка вызова для инвалидов;	С	-установить кнопку вызова на уровне досягаемости инвалидов по зрению, обозначить ее	
				3	-есть калитка, доводчик не функционирует (не держит 5 сек.);	К, О	-отрегулировать доводчик	
	Путь (пути) движения на территории	есть		48	- неровная поверхность;	К,О, С	-Замена покрытия пешеходных путей;	Капитальный ремонт

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ № 270, ул.Шевченко, 76, г. Красноярск, 660092
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	есть		1	- отсутствие информации об ОСИ на входе, в т. ч. для инвалидов с нарушениями зрения;	Все	Установка информации об ОСИ	ТСР, оказание ситуационной помощи
			7	- отсутствует кнопка вызова для инвалидов;	С		
			3	- есть калитка, доводчик не функционирует (не держит 5 сек.);	К, О		
Путь (пути) движения на территории	есть		4 8	- неровная поверхность;	К,О, С	-Замена покрытия пешеходных путей;	Капитальный ремонт

				9, 10 13	- Отсутствие контрастной и тактильной направляющей на пути	Все	-нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание	Капитальный ремонт, ТСП
				9, 10 13 5	- Несколько входов в здание (ни один не приспособлен для МГН)	К, О, С	-Выделить и приспособить вход для маломобильных инвалидов; - установить информацию о пути движения к приспособленному входу и (или) установить мнемосхему	
13	Лестница (наружная)	есть		5, 13	Не дублируются пандусами или другими средствами подъема	Все	Дублировать пандусами или другими средствами подъема	
14	Пандус (наружный)	Нет			-			
15	Автостоянка и парковка	нет		2	Отсутствует парковка	К, О	Организовать парковку для автомобилей с местами для транспорта инвалидов	Ситуационная помощь
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД		1,2,3,4,8,	Текущий ремонт, капитальный ремонт, ТСР, ситуационная помощь

1 ЭТАП - К- ДУ, О - ДУ, С - ДУ, Г, У - ДП,
2 ЭТАП - ДП-В

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес
МБДОУ № 270, ул. Шевченко, 76, г. Красноярск, 660092

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5, 9	- Нет тактильной информации перед маршем лестницы	С	- установить тактильную плитку за 0.8м до начала марша по длине лестницы	Капитальный ремонт
				6, 9	- Не дублируется подъемными устройствами	К	- установить пандус /подъемную платформу	Ситуационная помощь, ТСП, капитальный ремонт
				6, 9, 13	- Нет контрастной маркировки крайних ступеней	С	-нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		5, 6, 9	Отсутствует пандус	К	- установить пандус	Капитальный ремонт, ситуационная помощь

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		9,10	-отсутствует контрастная полоса перед дверью	С	-нанести контрастную полосу перед дверью	Текущий ремонт
				6,9,10	- отсутствует водосборная решетка	Все	- установить водосборную решетку	ТСР
				1112	- информация об объекте размещена не нормативно	Все	- Установить информацию со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками	ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть		14 13 16	- отсутствует информация об ОСИ на входе; - порог более 2.5 см.	Все	- Установить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки с дублированием рельефными <i>и знаками</i> ; -съёмный пандус	ТСР, ситуационная помощь
2.5	Тамбур	есть		1415	- отсутствует водосборный коврик по всей поверхности пола тамбура	Все	- Установить водосборный коврик на всю поверхность	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД		5,6,9,10,11, 12,13,14, 15,16	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ТСР, ситуационная помощь

1 ЭТАП - К- ДУ, О - ДУ, С - ДУ, Г, У - ДП,

2 ЭТАП - ДП-В

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес
МБДОУ № 270, ул. Шевченко, 76, г. Красноярск, 660092

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		17	-узкий коридор	К	-убрать предметы, уменьшающие ширину движения в чистоте	Ситуационная помощь	
				18					
				17 18 19 22	-отсутствует информация на путях движения, в т.ч. визуальной и тактильной	все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на пути движения внутри здания к зонам целевого назначения и санитарно гигиеническим помещениям.	Ситуационная помощь, ТСР	
			22, 17	- отсутствуют горизонтальные поручни	О, К, С	Установить поручни	Ситуационная помощь, капитальный ремонт		

32	Лестница (внутри здания)	есть		22	Поручни только с одной стороны. Завершающие части короче 0,3м.	О,С	Установить поручни	Капитальный ремонт, ситуационная помощь
				23, 24	Не дублируется подъемными устройствами	К	Установить пандус / подъемную платформу	Капитальный ремонт. Ситуационная помощь
				23 24	Нет тактильной информации перед маршем лестницы	С	Установить тактильную плитку за 0,8м до начала марша по длине лестницы	Капитальный ремонт. Ситуационная помощь
				22 23 24	Нет контрастной маркировки крайних ступеней	С	Нанести контрастную маркировку	Текущий ремонт
				17 22 23	Отсутствует информация об уровне этажа на поручне на шрифте Браиля/выпуклыми знаками	С	Разместить сведения об уровне этажа вверх ногами	Текущий ремонт
33	Пандус (внутри здания)	нет						
34	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
35	Дверь	есть	36	Информация о помещении размещена на стене, не дублируется рельефными знаками	Все	Разместить рельефную табличку с информацией	Текущий ремонт	

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	36	Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностям и восприятия инвалидов	С	Установить информацию на путях эвакуации	ТСР, ситуационная помощь
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения внутри здания	ВНД		17,18, 22, 19,23,24, 25,36	Капитальный ремонт, текущий ремонт, ситуационная помощь

1 ЭТАП - К- ДУ, О - ДУ, С - ДУ, Г, У - ДП,

2 ЭТАП - ДП-В

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

МБДОУ № 270, ул. Шевченко, 76, г. Красноярск, 660092

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		28, 29, 30, 31, 32	Информация не приспособлена для инвалидов	С, Г, У	Разместить информацию на шрифте Брайля, на ясном языке, организовать сурдоперевод,	ТСР, ситуационная помощь
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		28	Информация не приспособлена для инвалидов	С, Г	Организовать сурдоперевод и установить звукоусиливающую аппаратуру	ТСР, ситуационная помощь
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ-В		28,29,30 31,32	ТСР, ситуационная помощь

1 этап – ДУ-В

2 этап – ДП-В

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес
МБДОУ № 270, ул. Шевченко, 76, г. Красноярск, 660092

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		33	- отсутствует информация о помещении;	все	Разместить информацию на высоте 1,35м	ТСР, капитальный ремонт
				35	- ширина дверного проема 60 см;	К	демонтаж	
				34	- отсутствуют места крепления костылей, тростей;	К, С, О	Устройство креплений для костылей и тростей	
				34	- отсутствуют поручни у унитаза и раковины;	К, С, О	Установка поручней у раковины и унитаза	

				34	-отсутствуют контрастная и тактильная направляющая к унитазу.	С	Нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу	
				34	-отсутствует кнопка вызова персонала.	Все	Установка кнопки вызова персонала	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		33 34 35	ТСР, капитальный ремонт, организующая помощь

1 ЭТАП - К- ДУ, О - ДУ, С - ДУ, Г, У - ДП,
2 ЭТАП - ДП-В

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес
МБДОУ № 270, ул. Шевченко, 76, г. Красноярск, 660092

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		36 37	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке	все	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию во всех зонах объекта	ТСР, ТР, орг.
6.2	Акустические средства	есть		38 39 40 41	Отсутствие акустической системы оповещения об опасности	Г	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию во всех зонах объекта	ТСР, ТР, орг.
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию во всех зонах объекта	ТСР, ТР, орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД		36, 37, 38, 39, 40, 41	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

1 ЭТАП - К- ДУ, О - ДУ, С - ДУ, Г, У - ДП,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	ВНД		1,2,3,4,8
2	Входы в здание	ВНД		5,6,9,12,13,14,15,16
3	Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД		17, 18, 19, 22, 23, 24, 25
4	Зоны целевого назначения здания	ДУ-В		28, 29,30,31, 32
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		34,35,33
6	Система информации и связи на всех зонах	ВНД		36, 37,38,39, 40,41

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 270 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»

ул. Шевченко 76, г. Красноярск, 660092
Т: 266-96-85, e-mail: mdoy270@mail.ru
ОКПО 41046617, ОГРН 1022402059151
ИНН 2462016418/КПП 246201001

Приказ

21.01.2016 г. № 5/1-п

Красноярск

О создании комиссии по разработке
паспорта доступности МБДОУ № 270

В целях определения мер по повышению уровня доступности для инвалидов в МБДОУ № 270 и на основании приказа № 16/п Главного Управления образования администрации города Красноярска от 21.01.2016 г. «Об обеспечении условий доступности образовательных учреждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать и утвердить комиссию по проведению обследования и паспортизации здания МБДОУ № 270, в состав которой включить представителя общественной организации инвалидов
2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации МБДОУ № 270 до 01.02.2016 г.
3. Согласовать с общественной организацией инвалидов и утвердить паспорт доступности МБДОУ № 270 до 10.03.2016 г.
4. Утвердить состав членов комиссии в следующем составе:

Председатель комиссии – руководитель организации инвалидов
Мельникова Антонида Ивановна


Заместитель председателя комиссии – заведующий МБДОУ № 270
Фельди Галина Петровна

Состав комиссии:




Пищулина Любовь Евгеньевна – заместитель заведующего по ВМР

Якубовская Наталья Ивановна – завхоз

Бауэр Екатерина Александровна – педагог-психолог

Заведующий МБДОУ № 270  Г.П. Фельди

С приказом ознакомлены:

 Пищулина Л.Е.
 Якубовская Н.И.
 Бауэр Е.А.



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 270 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей»

Протокол № 2

заседания комиссии по определению доступности объекта МБДОУ № 270

г. Красноярск

«01» февраля 2016 г.

Присутствовали:

1. Мельникова А.И. – председатель комиссии.
2. Фельди Г.П., заведующий МБДОУ № 270, – заместитель председателя.
3. Пищулина Л.Е., заместитель заведующего по ВМР, – член комиссии.
4. Якубовская Н.И., завхоз, – член комиссии.
5. Бауэр Е.А., педагог-психолог, – член комиссии.

Повестка дня:

1. Обследование здания МБДОУ № 270 на предмет доступности для детей с ОВЗ.
2. Разработка паспорта доступности объекта – МБДОУ № 270, для детей с ОВЗ.

Слушали:

Предложения о модернизации объекта МБДОУ № 270 с помощью технических средств реабилитации для детей с ОВЗ.

1. Доклад заведующего МБДОУ № 270 Фельди Г.П.

Решили:





В МБДОУ № 270 не организована доступность для детей с ОВЗ.

Составить план мероприятий об организации доступности для детей с ОВЗ в МБДОУ № 270.

Председатель комиссии:

 Мельникова А.И.

Члены комиссии:

 Фельди Г.П.
 Пищулина Л.Е.
 Якубовская Н.И.
 Бауэр Е.А.



Результаты обследования МБДОУ № 270, Г. Красноярск, ул. Шевченко, 76

Результаты обследования МБДОУ № 270, Г. Красноярск, ул. Шевченко, 76
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Название структурно-функциональной зоны	Значимые барьеры для инвалидов (К – передвигающихся на креслах-колясках, О-н – с патологией нижних конечностей, О-в – с патологией верхних конечностей, С – с нарушениями зрения, Г – с нарушениями слуха, У – с умственными нарушениями)
1.	Территория, прилегающая к зданию	Значимые барьеры для инвалидов (К)
2.	Вход в здание	Значимые барьеры для инвалидов (К, О-н, О-в)
3.	Пути движения внутри здания	Значимые барьеры для инвалидов (К, О-н, О-в)
4.	Зоны целевого назначения здания	Значимые барьеры для инвалидов (К, О-н, О-в)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптированы для инвалидов
6.	Система информации (и связи) на объекте	Специальные обозначения отсутствуют

Результаты обследования МБДОУ № 270, г. Красноярск, ул. Шевченко, 76
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Название структурно-функциональной зоны	Значимые барьеры для инвалидов (К – передвигающихся на креслах-колясках, О-н – с патологией нижних конечностей, О-в – с патологией верхних конечностей, С – с нарушениями зрения, Г – с нарушениями слуха, У – с умственными нарушениями)
1.	Территория, прилегающая к зданию	Значимые барьеры для инвалидов (К)
2.	Вход в здание	Значимые барьеры для инвалидов (К, О-н, О-в)
3.	Пути движения внутри здания	Значимые барьеры для инвалидов (К, О-н, О-в)
4.	Зоны целевого назначения здания	Значимые барьеры для инвалидов (К, О-н, О-в)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптированы для инвалидов
6.	Система информации (и связи) на объекте	Специальные обозначения отсутствуют

таблице. К таблице прилагаются фотографии помещений Группы людей с инвалидностью по зонам и отразите в

Результаты обследования МБДОУ № 270, Г. Красноярск, ул. Шевченко, 76
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Название структурно-функциональной зоны	Значимые барьеры для инвалидов (К – передвигающихся на креслах-колясках, О-н – с патологией нижних конечностей, О-в – с патологией верхних конечностей, С – с нарушениями зрения, Г – с нарушениями слуха, У – с умственными нарушениями)
1.	Территория, прилегающая к зданию	Значимые барьеры для инвалидов (К)
2.	Вход в здание	Значимые барьеры для инвалидов (К, О-н, О-в)
3.	Пути движения внутри здания	Значимые барьеры для инвалидов (К, О-н, О-в)
4.	Зоны целевого назначения здания	Значимые барьеры для инвалидов (К, О-н, О-в)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптированы для инвалидов
6.	Система информации (и связи) на объекте	Специальные обозначения отсутствуют

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 1

№№ п/п	1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид)ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности и ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории и инвалидо в	Исполнитель ИПР (да,нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	МБДОУ № 270	г.Красноярск, ул. Шевченко, 76	1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 270 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей»	муниципальная	Главное управление образования администрации и города Красноярска Территориальный отдел по Ленинскому району	Образовательная услуга	Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет	-	-	

Примечание: иерархическая структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

- 1 раздел – объекты здравоохранения
- 2 раздел - объекты образования
- 3 раздел - объекты социальной защиты населения
- 4 раздел - объекты физической культуры и спорта
- 5 раздел - объекты культуры
- 6 раздел – объекты связи и информации
- 7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
- 8 раздел – жилые здания и помещения
- 9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг
- 10 раздел – места приобщения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

№ п/п	3. Состояние доступности объекта		4. Управленческое решение						
	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Б								

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б».

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр.17.

Начальник территориального отдела
главного управления образования
администрации города Красноярска
по Ленинскому району

В.И. Зотов

« ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 270

Г.П. Фельди

« ____ » _____ 20 ____ г.



План адаптации для МГН объекта

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 270 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательной – речевому направлению развития детей»
660092, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шевченко, 76
на период 2016-2017

№.№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категори и МГН (К, О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финанси- рование	Срок исполнения	Ответствен- ный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обучение персонала сопровождению и оказанию содействия МГН	Все	Орг	1	Нет	В течение 2016 г.	Фельди Г.П.
1.2	Внесение в должностные обязанности сотрудников сопровождение МГН	Все	Орг	1	Нет	В течение 2016 г.	Фельди Г.П.
1.3	Организация информационного обеспечения МГН	Все	Орг	1	Нет	В течение 2016 г.	Фельди Г.П.
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1	Приобретение и установка средств информирования: знаков доступности объекта, информационных табличек, стендов, мнемосхем	Все	Орг	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.
2.2	Приобретение и установка беспроводной системы вызова помощника (кнопка вызова)	Все	Орг	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.

	Приобретение и установка вспомогательных устройств для преодоления перепада высот (съёмные пандусы, скобообразные ручки, поручни, и т.д.)	К, О	Орг	2	Да	Фельди Г.П.
2.4	Приобрести технические средства для подъема типа «Лестичеход» или «Скалоомобиль»	К,О	Орг	2	Да	Фельди Г.П.
3.	Ремонтные работы:					
3.1	По территории объекта					
	Заменить высоту размещения кнопки вызова, выделить кнопку контрастным цветом.	Все	ТСР, ТР	2	Да	Фельди Г.П.
	Замена покрытия путей движения.	Все	ТСР, ТР	2	Да	Фельди Г.П.
	Установка бордюров по одному краю пешеходных путей.	Все	ТСР, ТР	2	Да	Фельди Г.П.
3.2	По входу в здание					Фельди Г.П.
	реконструкция площадки	Все	ТСР, ТР	2	Да	Фельди Г.П.
	установить водоотвод	Все	ТСР, ТР	2	Да	Фельди Г.П.
	установить дренажные решетки	Все	ТСР, ТР	2	Да	Фельди Г.П.
	установить ограждение площадки у входа	Все	ТСР, ТР	2	Да	Фельди Г.П.
	заменить блоки входных дверей на соответствующие всем характеристикам	К, О, С	ТР, Орг	2	Да	Фельди Г.П.

	заменить напольное покрытие в тамбурах	Все		ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.
	установить дренажную решётку	Все		ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.
3.3	По путям движения в здании							
	изменить расположение дверных ручек и их форму	Все		ТР	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.
	демонтаж порогов	Все		ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.
3.4	По зоне оказания услуг							
	Не требуется	-		-	-	-	-	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям							
	установить кнопку вызова персонала	Все		ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.
	установить аварийное освещение	Все		ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.
	разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Все		ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.
	установить поручни, штанги, поворотные или откидные сидения	Все		ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.
	установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия	Все		ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.
	оборудовать управление спуском воды в унитазах на	Все		ТСР, ТР	2	Да	По мере финансирования	Фельди Г.П.

3.6	По системе информации						финансирования	
	Установить информацию об ОСИ на входе на территорию учреждения со стороны дверной ручки (рядом с калиткой)	Все	ТР	2	Да		По мере финансирования	Фельди Г.П.
	Установить информацию о путях эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов в коридоре	Все	КР	2	Да		По мере финансирования	Фельди Г.П.
	Установить информирующие обозначения на дверях помещений	Все	ТР	1	Да		Сентябрь 2016 г.	Фельди Г.П.
	Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью общего туалета, со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублировать рельефными знаками	Все	КР	2	Да		По мере финансирования	Фельди Г.П.

Состояние доступности объекта для МГН						
- на начало планового периода	К	О	С	Г	У	
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
	ВНД	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;
 ** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.